

چک لیست علائم ایمنی در کارگاه ها

نام بازرس / کارشناس ایمنی : تاریخ بازرسی :

نام کارگاه / کارخانه :

| ردیف | عنوان | بلی | خیر | توضیحات |
|------|--|-----|-----|---------|
| ۱ | از علائم ایمنی «هشدار» در موقعیت هایی که بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم اجتناب منجر به مرگ یا آسیب دیدگی جدی افرادی شود استفاده شده است؟ | | | |
| ۲ | از علائم «احتیاط» در موقعیت هایی که بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم پیشگیری منجر به آسیب می شود استفاده شده است؟ | | | |
| ۳ | از علائم دستورالعمل های ایمنی در محل هایی که دستورالعمل های ایمنی مورد نیاز می باشد، استفاده شده است؟ | | | |
| ۴ | از علائم خطرات بیولوژیکی بر روی وسایل، تجهیزات، ظروف، اماکن و مواد آلوده به عوامل بیولوژیکی نصب گردیده است؟ | | | |
| ۵ | علائم خطرات امواج تشعشعی در موقعیت هایی که خطر حاصل از تابش امواج ایکس، آلفا، بتا، گاما و یا سایر پرتوهای یونیزان وجود دارد نصب گردیده است؟ | | | |
| ۶ | علائم ایمنی حریق (اطلاعات مربوط به امکانات و تغییرات اطفاء حریق و نحوه کاربرد آنها) در کارگاه بکاربرده شده است؟ | | | |
| ۷ | علائم ترافیکی و راهنمایی و رانندگی در کارگاه هایی که در آنها وسایل نقلیه جابجا می شوند بکار برده شده است؟ | | | |
| ۸ | علائم خروج اضطراری در هنگام وقوع سوانح و حوادث در کارگاه ها در محل مناسب بکار برده شده است؟ | | | |
| ۹ | رنگ های بکار رفته در تابلوها و علائم متناسب با دستورالعمل (قرمز: خطر حریق، نارنجی: هشدار دهنده و خطرات بیولوژیکی، زرد: احتیاط، سبز: محل تجهیزات کمکهای اولیه و خروج اضطراری، آبی: آگاه کننده، ارغوانی: خطرات تشعشعی و تابشی) بکاربرده شده است؟ | | | |
| ۱۰ | تابلوهای علائم ایمنی فاقد لبه های تیز، تراشه و یا سایر برآمدگی های برنده هستند؟ | | | |

| ردیف | عنوان | بلی | خیر | توضیحات |
|------|--|-----|-----|---------|
| ۱۱ | پایه های نگهدارنده برای نصب تابلوها دارای مقاومت لازم می باشند؟ | | | |
| ۱۲ | تابلوی علایم و اتیکت های ایمنی بر روی سطوح شیشه ای تهیه شده است ؟ | | | |
| ۱۳ | تابلو علایم ایمنی متناسب باموقعیت ماشین آلات، ابزار ، تجهیزات و سایر وسایل کاربردی در کارگاه می باشد؟ | | | |
| ۱۴ | تابلو های علایم ایمنی به نحو مطمئن در محل های مد نظر نصب شده اند؟ | | | |
| ۱۵ | در نصب تابلوها جهت اتصال آنها به پایه از بست های مخصوص به همراه پیچ و مهره های گالوانیزه به نحوی که ایجاد خطر نکنند استفاده شده است؟ | | | |
| ۱۶ | حد زیرین ارتفاع تابلوهای علایم ایمنی که ممکن است از زیر آنها عبور و مرور صورت گیرد کمتر از ۱/۲ متر از سطح زمین می باشد؟ | | | |
| ۱۷ | تابلوی علایم ایمنی در محل های خطرناک که احتمال وقوع حادثه را داشته نصب شده است؟ | | | |
| ۱۸ | تابلوی علایم ایمنی بر روی تیر های برق یا درختان، صخره ها و سایر عناصر طبیعی و در محل پنجره یا درب، روزنه ها، بازشو ها، کانالهای تهویه، نورگیرها و یا در مسیر عبور کارگران که مانع عبور و مرور افراد می گردد نصب شده است؟ | | | |
| ۱۹ | نصب تابلوی علایم ایمنی به گونه ای است که بخشی از سطح یا پایه آنها مانع استفاده از هر نوع پله فرار و خروجی گردد ؟ | | | |
| ۲۰ | ترسیم تابلو های علایم ایمنی در کارگاه بصورتی است که قابل برچیدن نباشد؟ | | | |
| ۲۱ | در محوطه باز و بیرونی کارگاه و در داخل کارگاه مانعی که باعث عدم نمایش علایم ایمنی باشد وجود دارد؟ | | | |
| ۲۲ | تابلو های علایم ایمنی به گونه ای که احتمال سقوط و یا چرخش آنها وجود داشته باشد نصب گردیده اند؟ | | | |
| ۲۳ | در نصب تابلو های علایم ایمنی سکوها، سوراخها و درزهای غیر معمول که محل جمع شدن گرد و غبار و بوجود آمدن لانه پرندگان و انبار تجهیزات اضافی می شود وجود دارد؟ | | | |
| ۲۴ | بر روی بخش های خطرناک ماشین آلات و تجهیزات از اتیکت ها استفاده می شود؟ | | | |
| ۲۵ | اتیکت های ایمنی دائمی نصب شده بر روی موقعیت های خطر ساز و هشداردهنده ماشین آلات از جنس بادوام و از رنگ ثابتی برخوردار هستند؟ | | | |
| ۲۶ | رنگ اصلی اتیکت ایمنی بکار رفته بر روی دستگاه ها و ماشین آلات مخالف رنگ سطحی که بر روی آن چسبانیده شده است، می باشد؟ | | | |
| ۲۷ | نصب بیش از ۷ اتیکت ایمنی در یک منطقه خاص از هر ماشین مجاز نمی باشد، آیراعایت شده است؟ | | | |

| ردیف | عنوان | بلی | خیر | توضیحات |
|------|--|-----|-----|---------|
| ۲۸ | تاریخ تعویض اتیکت های ایمنی در حاشیه اتیکت مربوط درج گردیده است؟ | | | |
| ۲۹ | زمان اتیکت های ایمنی بکار رفته منقضی یا از بین رفته اند؟ | | | |
| ۳۰ | تابلوهای علائم و اتیکت های ایمنی در کلیه محل هایی که امکان حذف و از بین بردن و کنترل خطرات وجود ندارد نصب شده اند؟ | | | |
| ۳۱ | کارفرما فقط از علائم ایمنی استفاده می نمایند و سایر موارد ایمنی ، رعایت نمی شود؟ | | | |
| ۳۲ | کارفرما بر روی نصب و نگهداری علائم طبق مقررات در محل خود نظارت می نماید؟ | | | |
| ۳۳ | کارفرما آموزش های لازم نسبت به مفهوم کلیه علائمی که در کارگاه نصب شده است و نیز اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه در زمان مواجهه با علامت های ایمنی برای جلوگیری از وقوع خطر را به کارگران آموزش داده است؟ | | | |
| ۳۴ | با تغییر شرایط و از بین رفتن احتمال خطر به منظور جلوگیری از گمراه شدن کارگران علائم نصب شده بطور ایمن پوشانده و یا جمع آوری می شوند؟ | | | |
| ۳۵ | تابلو علائم و اتیکت های ایمنی به نحوی تمیز می باشد، که محتوای آنها به آسانی قابل رویت باشد؟ | | | |
| ۳۶ | از تابلوها به منظور پایدار بودن، استحکام و ایمنی آنها توسط مسئول مربوطه بازدید انجام می گیرد؟ | | | |
| ۳۷ | در بهای خروج اضطراری بایستی دارای علامتهای خروج واضح و قابل رویت باشند و همچنین فاقد هر گونه نشانه یا علامتی غیر از علامت خروج باشند رعایت می گردد؟ | | | |

تهیه کننده :

الهام حاتمیان - بازرس کار